

Приложение № 5

Наладочный расчет потребителей перспективной тепловой сети

Наименование узла	Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч	Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч	Относительный расход воды на СО	Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм	Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт	Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм	Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт	Располагаемый напор на вводе потребителя, м
Административное здание	0,0187		9,50E-05	1,0413	3,849	1	0	0	29,82
Пер. Новый № 3	0,0183			1,1799	4,105	1	0	0	29,06
Пер. Новый № 1	0,0078			1,2	3,544	1	0	0	29,07
ул. Млачнева № 5	0,018			1,0916	3,832	1	0	0	31,03
ул. Млачнева № 4	0,0186			1,1106	3,965	1	0	0	30,08
ул. Млачнева №3	0,0178			1,163	4,003	1	0	0	29,41
ул. Млачнева №1	0,0119			1,2	3,372	1	0	0	28,13
ул. Новая № 75 а	0,0119			1,2	3,391	1	0	0	27,55
ул. Рабочая № 54 г	0,019			1,0667	3,919	1	0	0	30,12
ул. Рабочая № 54 в	0,0197			1,1522	4,178	1	0	0	29,72
ул. Новая № 67 б	0,0168			1,07	3,704	1	0	0	29,75
ул. Рабочая № 54 а	0,0091			1,0909	3,801	1	0	0	29,4
ул. Рабочая № 54 б	0,0197			1,1594	4,223	1	0	0	28,94
Школа	0,2138	0,0415		1,1181	19,092	1	0	0	9,38
ул. Верхняя № 11	0,2915		0,0273	1,0437	0	0	15,047	1	31,07
ул. Верхняя № 12	0,2991		0,031965	1,0478	0	0	15,58	1	28,86
ул. Дорожная № 4а	0,3269		0,024	1,0434	16,327	1	0	0	28,37
Почтамп	0,031			1,1378	5,236	1	0	0	29,07
Детский дом	0,1181		0,0045	1,0478	0	0	9,76	1	29,2
ул. Верхняя № 9	0,3897		0,026883	1,0534	0	0	18,256	1	26,49

ул. Верхняя № 10	0,268		0,0234	1,0574	0	0	15,139	1	26,7
ул. Верхняя № 14	0,0801			1,1342	0	0	8,554	1	27,24
Больница	0,1312	0,0932	0,0453	1,0829	0	0	10,877	1	25,42
Гараж больницы	0,0064			1,2	0	0	3,017	1	25,93
Сибирьтелеком	0,0623			1,2	0	0	7,719	1	28,07
Пер. Новый № 4	0,0108			1,1337	3,066	1	0	0	29,73
ул. Дорожная № 14	0,0149		0,0045		3,326	1	0	0	
ул. Рабочая № 1	0,0046				3,822	1	0	0	