

Приложение № 3

Тепло-гидравлические параметры существующего источника тепловой энергии (прил. 3)

Наименование источника	Давление в подающем тр-де, м	Давление в обратном тр-де, м	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч	Расход воды на утечку из сист.теплотр. сб., т/ч	Расход воды на подпитку, т/ч	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
Котельная	52	20	3,09913	115,415	0,178	0,55	0,186	0,186	0,22982